

A–A



"DETAL A"



"RZUT A"



"DETAL B"



"RZUT B"



"DETAL C"



"RZUT C"



UWAGI:

SPRAWDZIĆ WSZYSTKIE WYMIARY NA BUDOWIE
NA ETAPIE REALIZACJI.
ZE WZGLĘDU NA ISTNIEJĄCE POKRYCIE NIE WSZĘDZIE BYŁ DOSTĘP
I MOŻLIWOŚĆ POMIARÓW ORAZ OGLĘDZIN ISTNIEJĄCYCH ELEMENTÓW WIĘŹBY
PO CAŁKOWITYM ZDJĘCIU ISTNIEJĄCEGO POKRYCIA I DESKOWANIA NALEŻY
PRZYSTĄPIĆ DO SZCZEGÓŁOWYCH OGLĘDZIN WIĘŹBY DACHOWEJ.
NALEŻY DOKŁADNIE SPRAWDZIĆ CZY WIĘŹBA SIĘ NIE WYPACZYŁA.
NALEŻY WTEDY OCENIĆ STOPIEŃ ZUŻYCIA DREWNA. SPRAWDZIĆ STOPIEŃ ZAGRZYBIENIA ELEMENTÓW.
OBJAWY ZAGRZYBIENIA TO UNOSZĄCY SIĘ ZAPACH STĘCHLIZNY LUB GŁUCHY DŹWIĘK PRZY UDERZENIU MŁOTKIEM.
PRZEGNITE I SPRÓCHNIAŁE ELEMENTY NALEŻY WYCIĄĆ I WYMIENIĆ.
WSZYSTKIE KROKWIE, PŁATWIE GRZBIETOWE I KOSZOWE WZMACNIAĆ ZGODNIE Z DETALAMI A,B,C.
WSZYSTKIE WĘZŁY POŁĄCZENIOWE KROKIEW-PŁATEW WZMACNIAĆ KĄTOWNIKAMI STALOWYMI ZGODNIE Z DATALEM
ISTNIEJĄCE SŁUPKI PODPIERAJĄCE PŁATWIE NALEŻY WYMIENIĆ.
KOTWIĆ MURŁATY DO ISTNIEJĄCEJ KONSTRUKCJI ZGODNIE Z ZAPISAMI CO 1,5m.
DACH W GÓRNEJ CZĘŚCI ŁĄCZYĆ POPRZEZ ZASTOSOWANIE KLESZCZY.
STOSOWAĆ ŁATY O PRZEKROJU (bxh) 4x6cm.
WSZYSTKIE KROKWIE, PŁATWIE OPIERAĆ NA ŚCIANACH ZGODNIE Z DETALEM.
ŁĄCZNIKI STOSOWAĆ PRZY WZMACNIANIU WSZYSTKICH ELEMENTÓW W ROZSTAWIE 40cm
NA CAŁEJ DŁUGOŚCI ELEMENTU(KROKWI,PŁATWI)
RYSUNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM.

Sposób wzmacniania węzłów
płatew grzbietowa(koszowa)–krokiew



Sposób opierania krokwi, płatwi na ścianie komina



Klasa nowego drewna C24
Konstrukcja impregnowana
zanurzeniowo np. Fobos M2, Ogniochron

Rysunek rozpatrywać łącznie z
projektem architektury i innymi
rysunkami konstrukcji

Murłaty i płatwie kotwić do istniejącej
konstrukcji systemowami
kotwami M16 przeznaczonymi do więźby
przy użyciu nabojów chemicznych firmy
np.Fischer.
Rozstaw kotew dachowych 1,5m

ARCHIBUD. mgr inż. arch. Agata Kowalska.
43-600 JAWORZNO UL. PODWALE 128
tel. 509 406 788
NIP 628 188 08 74

PROJEKT:
PRZYCHODNIA SPECJALISTYCZNA
CHRZANÓW UL. KOŚCIUSZKI 14.
DZ.NR.:3546/208

INWESTOR:
ZAKŁAD LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO
32-500 CHRZANÓW
UL. SOKOŁA 19.

TYTUŁ:
WIĘŹBA DACHOWA

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:	inż. Piotr Boba upr. nr 229/2000	PODPIS:	DATA: 10.2015
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Bronisław Siwiec upr. nr 308/85		10.2015
BRANŻA:	KONSTRUKCJA	NR ARKUSZA:	K2
FAZA:	PROJEKT BUDOWLANY	SKALA:	1:75
UMOWA NR:			
PROJEKT NR:	1/10/2015	STRONA	