

poz. 05.Ściana Sc.1

szt.1



poz. 06.Fundament podnośnika

szt.1





poz. 07.Wieniec Wb1

szt.1 L=15,0mb



poz. 08.Wieniec Wb2

szt.1 L=5,27mb



poz. 01.Ława fundamentowa Ł1

szt.1 L=9,15mb



poz. 02.Ława fundamentowa Ł2

szt.1 L=7,20mb



poz. 03.Ława fundamentowa Ł3

szt.1 L=2,50mb



poz. 04.Ława fundamentowa Ł4

szt.1 L=5,27mb



poz. 09.Płyta denna szybu windowego

szt.1



ZESTAWIENIE STALI

Nr pręta	ø	Stal	Długość pręta	Liczba prętów na 1 poz.	Liczba pozycji	Liczba prętów łącznie	Długość łączna B500SP ø6	ø8	ø10	ø12
[-]	[mm]	[-]	[m]		[szt]			[m]		
01.Ława fundamentowa Ł1										
1	8	B500SP	1,91	46	1	46		87,86		
2	12	B500SP	12,00	5	1	5				60,00
02.Ława fundamentowa Ł2										
1	8	B500SP	1,51	36	1	36		54,36		
2	12	B500SP	12,00	4	1	4				48,00
03.Ława fundamentowa Ł3										
1	8	B500SP	1,51	12	1	12		18,12		
2	12	B500SP	12,00	2	1	2				24,00
04.Ława fundamentowa Ł4										
1	8	B500SP	1,71	26	1	26		44,46		
2	12	B500SP	12,00	3	1	3				36,00
05.Ściana Sc.1										
1	10	B500SP	1,13	16	1	16			18,08	
06.Fundament podnośnika										
1	10	B500SP	2,77	9	1	9			24,93	
2	10	B500SP	2,77	9	1	9			24,93	
3	10	B500SP	1,52	9	1	9			13,68	
4	10	B500SP	1,52	9	1	9			13,68	
07.Wieniec Wb1										
1	12	B500SP	17,25	4	1	4				69,00
2	6	B500SP	1,02	61	1	61	62,22			
08.Wieniec Wb2										
1	12	B500SP	6,00	4	1	4				24,00
2	6	B500SP	1,02	21	1	21	21,42			
09.Płyta denna szybu windowego										
1	12	B500SP	3,71	11	1	11				40,81
2	12	B500SP	3,56	12	1	12				42,72
3	12	B500SP	2,17	11	1	11				23,87
4	12	B500SP	2,02	12	1	12				24,24
Razem długość prętów						[mb]	83,64	204,80	95,30	392,64
Masa jednostkowa						[kg/mb]	0,222	0,395	0,617	0,888
Masa prętów dla danej średnicy						[kg]	18,6	80,9	58,8	348,7
Masa łącznie						[kg]			507,0	

UWAGA : Sumaryczna długość prętów jest długością rzeczywistą w osi pręta
metodą B wg PN-EN ISO 3766:2006.

UWAGI OGÓLNE:
- Na etapie realizacji przed przystąpieniem do wykonywania fundamentów należy sprawdzić rodzaj gruntów i stopień zagęszczenia istniejącego podłoża. Jeżeli stopień zagęszczenia Id<0,6 podłoże należy zagęścic do żądanej wartości Id lub wykonać podsypkę z kruszywa łamanego grubości 30 cm.
- Powierzchnie betonowe narażowe na przemarzanie-stosować beton C20/25 F150. Nasiąkliwość betonu 5%
- Długość zakładu prętów w miejscu łączenia równa 60d, gdzie d to średnica pręta.
Fundamenty realizować w porze suchej, nie dopuścić do zalania wykopu wodami opadowymi.

Sposób wykonania styku słupów ze ścianami



Słupy zabetonować po wymurowaniu ścian

Beton C20/25
Stal: B500SP
Fundamenty-otulina 40 mm
Wieńce-otulina 25 mm

Rysunek rozpatrywać łącznie z projektem architektury i innymi rysunkami konstrukcji

ARCHIBUD. mgr inż. arch. Agata Kowalska.
43-600 JAWORZNO UL. PODWALE 128
tel. 509 406 788
NIP 628 188 08 74

PROJEKT:

WIEJSKI OŚRODEK ZDROWIA
W PŁAZIE

PŁAZA UL. KORCZAKA 2
DZ.NR.: 1557/50, 2844/2, 1559/3

INWESTOR:

ZAKŁAD LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO
32-500 CHRZANÓW
UL. SOKOŁA 19.

TYTUŁ:

FUNDAMENTY

ZESPÓŁ PROJEKTOWY: PROJEKTOWAŁ.	inż. Piotr Boba upr nr 229/2000	PODPIS:	DATA: 06.2016
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Bronisław Siwiec upr nr 308/85		06.2016

BRANŻA:	P.BUDOWLANY	NR ARKUSZA: K1
FAZA:		
UMOWA NR:	KONSTRUKCJA	SKALA: 1:100
PROJEKT NR:		