


ROZDZIELNICA T-I

1Q...	-	wyłącznik mocy
2Q...	-	rozłącznik mocy
3Q...	-	rozłącznik izolacyjny
0F...	-	bezpiecznik topikowy
1F...	-	rozłącznik bezpiecznikowy
2F...	-	wyłącznik nadprądowy
3F...	-	wyłącznik nadprądowy z modułem różnicowoprądowym
4F...	-	wyłącznik silnikowy
Fl...	-	wyłącznik różnicowoprądowy
K...	-	stycznik instalacyjny
KM...	-	przekaznik instalacyjny
KT...	-	przekaznik czasowy
TR...	-	transformator bezpieczeństwa
T...	-	przekładnik prądowy

Przewidzieć 20% rezerwy w rozdzielnicy.



n	nr obwodu	-	-	-	T-1/AW1	T-1/O1	T-1/O2	T-1/O3	T-1/O4	T-1/O5	T-1/O6	T-1/O7	T-1/O8	T-1/O9
m	Ilość elementów	-	1	1	4	5	5	8	6	6	6	5	10	1
p	Moc zapotrzebowana w W	5 500	-	-	30	300	250	600	900	1200	1200	1 200	800	800
r	typ przewodu	YKYzO 5x4	1x(LqY 1x6)	-	YDYzo 3x1,5	YDYzo 3x1,5	YDYzo 3x1,5	YDYzo 3x1,5	YDYzo 3x1,5	YDYzo 3x2,5	YDYzo 3x2,5	YDYzo 3x2,5	YDYzo 3x2,5	YDYzo 3x2,5
s	nazwa odbiornika /urządzenia	Człon zasilający	Ogranicznik przeciwpięciowy	Lampki kontrolne	Oprawy oświetleniowe awaryjne	Oprawy oświetleniowe	Oprawy oświetleniowe	Oprawy oświetleniowe	Oprawy oświetleniowe	Gniazda wtyczkowe	Gniazda wtyczkowe	Gniazda wtyczkowe	Gniazda wtyczkowe	Gniazda wtyczkowe
t	lokalizacja		T-1	T-1	-									

PROJEKT:
**WIEJSKI OŚRODEK ZDROWIA
W PŁAZIE**
PŁAZA UL. KORCZAKA 2
DZ.NR.: 1557/50, 2844/2, 1559/3

TYTUŁ: **TABLICA T-1**

E2

T-I/11	T-I/12	
11	12	
7700	2300	
YDYzo 5x4	YDYzo 5x2.5	
WINDA	PLATFORMA	